

**BUILDING SAFETY CERTIFICATE**No. : 3056Dated : 15/12/22

Certified that the existing building S S PUBLIC SCHOOL at BABATPUR, VARANASI comprised of GROUND FLOOR, 1<sup>ST</sup> FLOOR, 2<sup>ND</sup> FLOOR and THIRD FLOOR owned/occupied by SUSHILA SINGH SHIKSHA SANSTHAN, BABATPUR VARANASI have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of JUNIOR ENGINEER PINDRA VARANASI on 12/12/2022 (date of inspection) in the presence of MRS. ARATI SINGH MANAGER S S PUBLIC SCHOOL BABATPUR VARANASI (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) with effect from 1997 for a period of 26 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. No any complain
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 12/12/2022 at VARANASI by

\* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : AS.

Name : 13-12-2022

Designation : ASSISTANT ENGINEER

Name & Address of Department/ Office: पिन्ड्रा, वाराणसी

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

**Note:** This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Arati Singh  
**Manager**  
**S. S. Public School**  
**Babatpur, Varanasi**


Principal  
**S. S. Public School**  
**Babatpur, Varanasi**



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.C.B) अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	X
1	क्या भवन मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	X
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति है?	है
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	है
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	है
5	क्या भवन में चारों तरफ 6.0मी0 खुलास्थान है?	है
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	है
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	है
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	है
9	क्या भवन की छत RCC की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	है
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से नहीं है?	है
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	है
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है।	है
13	क्या विद्यालय के मुख्य द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	है
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	है
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	है
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	है
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	है
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	है
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	है
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (Fire aid fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	है
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	है
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	है

  
18/12/22  
A. E. R. E. D.

Arzali Singh  
Manager  
S. S. Public School  
Babatpur, Varanasi

Principal  
S. S. Public School  
Babatpur, Varanasi

13-12-2022  
A. E. R. E. D.  
महायक अतिरिक्त  
प्रामाण्य अभियंता  
पखण्ड-अराणसी